

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам  
662312, г. Шарыпово, 1-й м-он, д. 4, пом. 102, т. 8(39153) 27-9-87, e-mail: ogpn00@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Шарыпово  
(место составления акта)

“ 13 ” июня 2018 г.  
(дата составления акта)  
15 час 00 мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 44**

По адресу/адресам: Шарыповский район, вблизи озера Инголь  
(место проведения проверки)

На основании: исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору капитана вв. службы Майорова Д.А. №44 от «29» мая 2018 года «О проведении внеплановой выездной проверки»; ст. ст. 6,19,34,37,38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. ст. 3,9,10,12,13,14,15 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»; постановление Правительства Красноярского края от 17.04.2018 №179-п.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Шарыповский районный Детско-юношеский Центр №35 (МБОУ ДОД ШР ДЮЦ №35)  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 06 ” июня 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.  
“ 13 ” июня 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня/ 7 (семь) часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МБОУ ДОД ШР ДЮЦ №35 Волчкова Галина Николаевна  
(фамилии, инициалы, дата, время)  (подпись)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору Неустроева Анастасия Александровна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: руководитель ДООЛ «Инголь» филиал МБОУ ДОД ШР ДЮЦ №35 Бикмухаметова Оксана Васильевна (приказ №59-к от 03.05.2018)  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1			
2			
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1			
2			

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

**1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 3 листах в 1 экземпляре.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Государственный инспектор г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов по пожарному надзору**  
**Неустроева А.А.**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” 06 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России 8(391)298-55-47  
Главное управление МЧС России Красноярскому краю 8(391) 227-09-19



1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Инголь" филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Шарыповский районный Детско-юношеский центр №35 расположен на берегу озера Инголь Шарыповского района Красноярского края. Территория лагеря по периметру имеет ограждающий забор с двумя въездными воротами. Общая площадь территории лагеря составляет 6,5 га. Эксплуатация лагеря в летний период осуществляется в 3 смены, планируемое количество детей по 160 человек в смену. На момент проверки лагерь не эксплуатируется.

Эксплуатация лагеря в летний период планируется в три смены:

1 смена – с 16.06 по 06.07.18 г.

2 смена – с 10.07 по 30.07.18 г.

3 смена – с 03.08 по 23.08.18 г.

Предполагаемое количество отдыхающих детей (от 7 до 16 лет) посменно:

1 смена – 160 человек;

2 смена – 160 человек,

3 смена – 160 человек.

На территории лагеря расположены:

- два модульных одноэтажных здания спальных корпусов № 1 и № 3 II степени огнестойкости, кровля шифер по деревянной обрешетке, деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом, предоставлен Протокол №340 от 09.06.2018года; вместимостью 60 и 10 человек;

- одно здание двухэтажное с цокольным этажом спального корпуса № 2 II степени огнестойкости кровля шифер по деревянной обрешетке, деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом предоставлен Протокол №340 от 09.06.2018года вместимостью 90 детей и 4 воспитателя на первом и втором этаже; в цокольном этаже проживает 8 работников пищеблока, руководитель лагеря, зам. по АХР, также располагаются 2 склада, радиорубка, комната отдыха обслуживающего персонала;

- здание «нежилое» одноэтажное V степени огнестойкости эксплуатироваться не будет подготовлено под демонтаж, Приказом №8 от 07.06.2018 года доступ в него ограничен.

- здание столовой одноэтажное II степени огнестойкости, вместимость 160 человек, 4 эвакуационных выхода;

- здание культурно - игрового центра одноэтажное II степени огнестойкости, вместимость 200 человек, общей площадью 418, 5 кв.м., кровля шифер по деревянной обрешетке, деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом, предоставлен Протокол №340 от 09.06.2018года; так же обработаны деревянные конструкции сцены Акт по обработке б/н от 25.05.2018 года.

- здание медпункта одноэтажное V степени огнестойкости, общей площадью 132 кв.м, два эвакуационных выхода;
- здание контрольно - пропускного пункта II степени огнестойкости.
- здание складское одноэтажное V степени огнестойкости;
- шесть двадцати тоннажных контейнеров IV степени огнестойкости под продукты питания и рабочий инструмент;

Здания всех спальных корпусов, столовая, культурно - игровой центр, КПП, медпункт - оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, заключен договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной автоматики. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации б/н от 09 июня 2018 года. Дефектов в работе систем противопожарной сигнализации и оповещения не выявлено. Дополнительно оповещение о пожаре осуществляется через громкую радиосвязь. Организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, заключен договор с ООО «ЭлСиб» на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт данной установки. Ежеквартально проводятся проверки работоспособности данных систем с оформлением соответствующего. Территория лагеря и здания обеспечены знаками ФЭС (фотолюминесцентные эвакуационные системы) пожарной безопасности. Состояние путей эвакуации и количество эвакуационных выходов соответствует требованиям пожарной безопасности.

В лагере имеется пожарная мотопомпа переносная «ХОНДА». Испытания мотопомпы проведено 24.05.2018 года. Приказом за мотопомой закреплен Бугаев Виктор Александрович имеющий удостоверение моториста пожарных мотопомп №934/01 от 05.06.2018 года и удостоверение о прохождении обучения пожарно-техническому минимуму № 932/02 от 05.06.2018 года.

Для целей пожаротушения на территории лагеря имеется пирс у озера Инголь. Выполнен подъезд с площадкой размером 12x12 метров с твердым покрытием. Имеется тупиковый противопожарный водопровод диаметром 100 мм, на котором установлен один пожарный гидрант. На фасаде одного из зданий вывешена светоотражающая табличка с указанием направления и расстояния до ближайшего водоисточника (пожарного гидранта). Имеется пожарная емкость объемом 50 метров кубических. Имеется наружный противопожарный сухотруб диаметром 50 мм, на котором установлено три пожарных крана. Здания спальных корпусов № 1, № 2, № 3, культурно-игрового центра и столовой оборудованы внутренним противопожарным водопроводом, на котором установлено шестнадцать пожарных кранов. Проведена проверка пожарных кранов ООО ПАСС «Сирена» Акт №83 от 25.05.2018года согласно которого они находятся в исправном состоянии. Также проведена проверка пожарных гидрантов ООО ПАСС «Сирена» Акт №84 от 25.05.2018 года.

Лагерь попадает в зону обслуживания сотовых телефонов «Енисейтелеком», «Билайн», «Мегафон».

Имеются индивидуальные средства защиты органов дыхания для обслуживающего персонала, 8 комплектов ГДЗК-У дата изготовления: февраль 2015 года; годен до февраля 2020 года.

Здания и помещения лагеря обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями) 29 штук, а именно 21 штука-ОУ-10, 6 штук-ОП-4 (паспорта на огнетушители имеются). Все огнетушители исправны. Проверка огнетушителей проведена в мае 2018 года. Ведется журнал учета и проверки первичных средств пожаротушения, на каждый огнетушитель белой краской нанесен порядковый номер.

Во всех зданиях размещены планы эвакуации в случае возникновения пожара. Планы эвакуации обеспечены инструкциями, с учетом функционального назначения зданий (помещений) и расчетным временем эвакуации, определяющими действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в дневное и ночное время. В учреждении разработана в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ и утверждена руководителем инструкция о мерах пожарной безопасности. Разработана инструкция о порядке действий рабочего персонала при получении сигнала о пожаре.

На прилегающей территории оздоровительного лагеря создана защитная противопожарная минерализованная полоса. Акт устройства противопожарной минерализованной полосы №1 от 28.05.2018 года.

Государственный инспектора  
г. Шарыпово, Шарыповского и Ужурского районов  
по пожарному надзору



А.А. Неустроева

Директор МБОУ ДОД Шарыповский  
районный Детско-юношеский центр №35

Г.Н. Волчкова.



## АКТ

### проверки готовности Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Инголь»

(наименование оздоровительного учреждения)

### к приему и содержанию детей

Составлен «13» июня 2018 года.

Полное наименование учреждения Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Инголь» филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Шарыповского районного Детско-юношеского центра № 35

(наименование учреждения по уставу)

Юридический и фактический адрес учреждения 662327, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Центральная, дом 60, пом. 3, фактический адрес: Красноярский край, Шарыповский район, вблизи озера Инголь.

ФИО руководителя, контактные данные руководитель Детского оздоровительно-образовательного лагеря «Инголь» Бикмухаметовой Оксана Васильевна, тел. 8- 923-360-10-83

Проектная мощность: 160 человек в 1 смену; 3 смены  
(кол-во смен)

в течение оздоровительного сезона.

Комиссия в составе:

1. Бах Александр Викторович – заместитель главы района по общим вопросам, председатель комиссии;
2. Полежаев Денис Анатольевич – руководитель МКУ «Управление образования Шарыповского района»;
3. Павленко Игорь Олегович - заместитель начальника ОНД и ПР по г. Шарыпово, Шарыповскому и Ужурскому районам ГУ МЧС России по Красноярскому краю, капитан внутренней службы;
4. Конусова Елена Владимировна – ведущий инженер отдела строительства и капитального ремонта краевого государственного казенного учреждения по обеспечению исполнения полномочий в области образования;
- 5 Поздняков Сергей Владимирович – начальник МО МВД России «Шарыповский»;
6. Волчкова Галина Николаевна – директор МБОУ ДОД Шарыповского детско-юношеского центра № 35;
7. Герилович Иван Иванович – заместитель главы района по вопросам жизнеобеспечения и строительства;
8. Щёголев Максим Сергеевич – и.о. руководителя следственного отдела по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю, капитан юстиции;
9. Князев Игорь Александрович – главный специалист ПЦО ОВО по Шарыповскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» майор полиции

По результатам проверки установлено следующее.

1. Оздоровительное учреждение имеет: санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам № 24.ШЦ.01.000.М.000090.06.18 от 09.06.2018г.

(№, дата выдачи)

акт проверки требований пожарной безопасности, проведенной органом государственного контроля (надзора) № 44 от 13.06.2018 г.;

(№, дата выдачи)

акт проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке загородного учреждения плоскостных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность при эксплуатации № 7 от 04.06.2018 г.

(№, дата выдачи)

лицензию на осуществление медицинской деятельности не имеется.

(№, дата выдачи, кем выдана)

лицензию на право ведения образовательной деятельности № 4885-л от 19.04.2011 Службой по контролю в области образования Красноярского края

(№, дата выдачи, кем выдана)

2. Учреждение укомплектовано/ не укомплектовано кадрами

(нужное подчеркнуть)

в соответствии со штатным расписанием.

3. Сотрудники оздоровительного учреждения имеют/не имеют справки

(нужное подчеркнуть)

об отсутствии судимости,

4. Сотрудники имеют/не имеют личные медицинские книжки

(нужное подчеркнуть)

с пройденным медицинским осмотром и отметкой о прохождении санитарно-гигиенической подготовки, а также отметок о наличии прививок в соответствии с национальным календарем прививок.

5. В лагере введена/не введена должность заместителя руководителя

(нужное подчеркнуть)

по вопросам безопасности Бондаренко Нина Александровна, тел. 8-923-366-35-16

(указать ФИО, контактные телефоны)

6. В учреждении утвержден приказ (№ 9 от 08.06.2018г.)

(указать реквизиты документа)

о закреплении ответственности за жизнь и здоровье детей руководитель ДООЛ «Инголь» - Бикмухаметова Оксана Васильевна, т.- 89233601083.

(указать должность, ФИО ответственного, контактные телефоны)

7. В учреждении имеется/отсутствует общий список сотрудников

(нужное подчеркнуть)

(согласно приложению 1 Стандарта безопасности);

8. В учреждении имеется /отсутствует информация о численности

(нужное подчеркнуть)

сотрудников, в том числе отвечающих за пожарную безопасность (согласно приложению 2 Стандарта безопасности).

9. В учреждении имеется /отсутствует обеспечение во всех помещениях

(нужное подчеркнуть)

пребывания детей нормируемых значений параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности.

10. В учреждении обеспечены/не обеспечены мероприятия,

(нужное подчеркнуть)

предусмотренные ст. 12, 15 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

### **Состояние материально-технической базы учреждения**

1. Общее состояние зданий удовлетворительное.

2. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное.

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовлетворительное.

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий (количество) имеется (1).

Зал для музыкальных занятий, его готовность готов.

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря удовлетворительное.

3. Техническое состояние здания медпункта удовлетворительное наличие необходимого медицинского оборудования в достаточном количестве.

### **Обеспечение безопасности детей**

#### ***Выполнение требований Стандарта по обеспечению пожарной безопасности детей в загородных оздоровительных лагерях***

1. Наличие/отсутствие защитной минерализованной полосы либо

(нужное подчеркнуть)

опашки или иного покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на территорию загородного оздоровительного лагеря, которые должны быть шириной не менее 3 метров по периметру территории учреждений, а также журнала проверок их состояния.



2. Наличие / отсутствие в зданиях загородного оздоровительного лагеря  
(нужное подчеркнуть)  
исправных путей эвакуации и необходимого количества исправных эвакуационных выходов.

3. Наличие/отсутствие пожарной мотопомпы с необходимым  
(нужное подчеркнуть)  
пожарно-техническим вооружением, за которой закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку.

4. Наличие/отсутствие системы пожарной сигнализации,  
(нужное подчеркнуть)  
обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

5. Производится/не производится своевременная очистка территории  
(нужное подчеркнуть)  
загородных оздоровительных учреждений от горючих отходов, мусора, тары, сухой листвы и пр.

6. Наличие /отсутствие добровольного пожарного формирования  
(нужное подчеркнуть)  
в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в случае расположения детского оздоровительного учреждения вне радиуса нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны (более 20 минут) на территории оздоровительного учреждения.

7. Наличие/отсутствие в загородных оздоровительных учреждениях  
(нужное подчеркнуть)  
исправного и соответствующего установленным нормам наружного противопожарного водоснабжения, водоисточника.

8. Наличие/отсутствие необходимого количества первичных средств  
(нужное подчеркнуть)  
пожаротушения и противопожарного инвентаря, поддержание их в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожара.

9. Наличие/отсутствие и поддержание в рабочем состоянии  
(нужное подчеркнуть)  
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

10. Наличие/отсутствие средств индивидуальной защиты органов  
(нужное подчеркнуть)  
дыхания людей.

11. Наличие/отсутствие у аппарата телефонной связи номеров телефонов  
(нужное подчеркнуть)  
дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения.

12. Наличие/отсутствие списка детей, находящихся в оздоровительном  
(нужное подчеркнуть)  
учреждении (приложение № 3), в том числе имеющих неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч. медицинской помощи при эвакуации (приложение № 4).

13. Наличие/отсутствие инструкций о соблюдении мер пожарной  
(нужное подчеркнуть)  
безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте, о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

14. Наличие/отсутствие журнала проведения инструктажей  
(нужное подчеркнуть)  
по обеспечению безопасности детей в оздоровительном учреждении, по отработке эвакуации обслуживающего персонала и детей.

15. Наличие/отсутствие документов о прохождении обучения  
(нужное подчеркнуть)  
руководителя учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического минимума;

16. Наличие/отсутствие специальной программы обучения  
(нужное подчеркнуть)  
пожарно-техническому минимуму, утвержденной территориальными органами надзорной деятельности.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части антитеррористической защищенности***

1. Ограждение высотой 1,6 метров, целостное /требуется ремонта  
(нужное подчеркнуть)  
на протяжении 1896 метров.

Имеются /не имеются запирающиеся калитки, ворота.

(нужное подчеркнуть)

2. Система видеонаблюдения установлена /не установлена.  
(нужное подчеркнуть)

Количество видеокамер 11.

3. Обеспечивает /не обеспечивает полный охват и контроль  
(нужное подчеркнуть)  
административного корпуса, спальных корпусов, пищеблока,  
периметрального ограждения территории.

4. Система тревожного вызова подразделений охраны  
установлена/не установлена.

(нужное подчеркнуть)

5. Контрольно-пропускной пункт оборудован /не оборудован  
(нужное подчеркнуть)  
техническими средствами контроля, системой обнаружения металлических  
предметов (стационарный / ручной металлодетектор) с указанием кем и когда  
установлен и обслуживается.

6. Освещенность территории в ночное время суток 100 %

7. Наличие /отсутствие сотрудников полиции / частных охранных  
(нужное подчеркнуть)  
предприятий из расчета 1 сотрудник на территорию обслуживания не более  
5 гектаров.

Наличие охранного предприятия ООО ОФ «Сибирь-СБ»  
(наименование)

Количество сотрудников охраны в учреждении, осуществляющих дежурство  
ежедневно 3 человек

8. Входные двери спальных корпусов оборудованы /не  
(нужное подчеркнуть)  
оборудованы запорными устройствами, исключающими проникновение  
посторонних лиц.

9. Оконные проемы во всех корпусах остеклены, имеют /не имеют  
запирающие устройства. (нужное подчеркнуть)

10. Наличие/отсутствие приказа руководителя оздоровительного  
(нужное подчеркнуть)  
учреждения о назначении должностного лица, ответственного  
за организацию доступа к трансформаторам и электрощитам.

10. Наличие/отсутствие должностных инструкций вожатых.  
(нужное подчеркнуть)  
и воспитателей по осуществлению контроля за детьми в ночное время,  
утвержденного графика ночных дежурств вожатых и воспитателей.

12. Наличие/отсутствие инструкций и приказов для сотрудников  
(нужное подчеркнуть)  
оздоровительных лагерей о действиях в случаях чрезвычайной ситуации;

13. Наличие/отсутствие устойчивой телефонной связи между  
(нужное подчеркнуть)  
постами охраны, между охраной и руководством оздоровительного  
учреждения, между охраной и правоохранительными органами.



14. Наличие /отсутствие информационных стендов, плакатов, памяток  
(нужное подчеркнуть)  
с иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования сотрудников оздоровительных учреждений и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации купания*** (заполняется в случае, если вблизи учреждения имеется природный водоем/в учреждении имеется бассейн):

1. Наименование природного водоема озеро Инголь
2. Купание в данном водоеме планируется /не планируется организовывать.  
(нужное подчеркнуть)
3. Учреждение имеет /не имеет акт водолазного обследования,  
(нужное подчеркнуть)  
письменное заключение о санитарном состоянии пляжа, ежегодное освидетельствование на годность к эксплуатации.
4. В учреждении имеется /отсутствует бассейн.  
(нужное подчеркнуть)
5. В бассейне организуется /не организуется купание.  
(нужное подчеркнуть)
6. На территории лагеря имеется /не имеется стенд с извлечениями  
(нужное подчеркнуть)  
из Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красноярском крае, материалами по профилактике несчастных случаев.
7. В учреждении издан /не издан приказ об утверждении  
(нужное подчеркнуть)  
ответственных лиц за организацию безопасного купания детей, ответственного за техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа, ответственного медицинского работника за ежедневное проведение осмотра пляжа с отметкой результатов осмотра в специальном журнале с заключением о разрешении или запрещении купания детей.
8. Инструктор по плаванию, спасатель, работающий в оздоровительном учреждении имеет /не имеет соответствующую  
(нужное подчеркнуть)  
подготовку, подтверждаемую документами установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный вид деятельности.
9. В учреждении разработаны /не разработаны инструкции  
(нужное подчеркнуть)

о действиях при чрезвычайной ситуации на воде.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при проведении лагерного костра:***

1. Наличие/ отсутствие приказа о назначении ответственного  
(нужное подчеркнуть)  
за проведение лагерного костра.
2. Наличие /отсутствие положения о проведении лагерного костра,  
(нужное подчеркнуть)  
согласованного с соответствующими службами, в котором указываются условия проведения мероприятия, место проведения, требования к участникам, ответственные лица.
3. Наличие/отсутствие согласования проведения мероприятия  
(нужное подчеркнуть)  
с соответствующими службами.
4. Наличие/ отсутствие журнала регистрации проведения  
(нужное подчеркнуть)  
инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками лагеря.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях при организации питания (в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»):***

1. Пищеблок лагеря обеспечен /не обеспечен необходимым  
(нужное подчеркнуть)  
набором помещения.
2. Пищеблок лагеря обеспечен /не обеспечен необходимым  
(нужное подчеркнуть)  
технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, посудой.
3. Столовая лагеря оборудована /не оборудована раковинами для  
(нужное подчеркнуть)  
мытья рук, умывальников.
4. Наличие/ отсутствие в учреждении 10-дневного  
(нужное подчеркнуть)

циклического меню с технологическими картами, согласованного с Роспотребнадзором.

5. В пищеблоке размещены /не размещены памятки о соблюдении (нужное подчеркнуть) правил мытья и обработки посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания).

6. В учреждении имеется /не имеется журнал ежедневных (нужное подчеркнуть) осмотров медработником работников пищеблока на предмет наличия гнойничковых заболеваний.

7. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и условиями хранения готовых блюд осуществляет медицинская сестра Ключникова Ирина Сергеевна, тел. 89233648429 (должность сотрудника, ФИО, его контактные телефоны)

8. Регистрационная документация на пищеблоке заполнена в установленном порядке (заполняется несвоевременно, с замечаниями). (нужное подчеркнуть)

9. В учреждении разработаны /не разработаны должностные (нужное подчеркнуть) инструкции для всех сотрудников пищеблока.

10. Наличие/отсутствие маркировки и специально отведенных (нужное подчеркнуть) для хранения уборочного инвентаря.

11. Наличие/отсутствие индивидуальных шкафов у работников (нужное подчеркнуть) пищеблока для хранения личной и рабочей одежды, расположенных в комнате для персонала.

12. Наличие/отсутствие маркированной тары для транспортировки (нужное подчеркнуть) продуктов.

13. В учреждении организован/не организован питьевой режим детей (нужное подчеркнуть) и персонала питьевой водой надлежащего качества.

***Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части предупреждения травматизма и несчастных случаев***

1. В учреждении разработаны /не разработаны инструкции по всем (нужное подчеркнуть) видам деятельности с сотрудниками и детьми, соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной гигиены, техники безопасности,



пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий.

2. В учреждении разработаны /не разработаны инструкции о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на территории лагеря.  
(нужное подчеркнуть)

3. Наличие/отсутствие питания, снаряжения, инструментов, сигнальных средств при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую поездку в соответствии с маршрутом и местом дислокации.  
(нужное подчеркнуть)

4. В учреждении разработаны /не разработаны инструкции о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной ситуации согласно утвержденных регламентов.  
(нужное подчеркнуть)

**Выполнение требований Стандарта безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях в части обеспечения безопасности детей во время их транспортировки к местам отдыха и обратно,** в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей» (заполняется в случае, если администрация лагеря организует доставку детей к месту отдыха и обратно).

1. Учреждение имеет /не имеет на балансе транспорт, для перевозки детей к местам отдыха и обратно.  
(нужное подчеркнуть)

2. Транспортное средство оснащено /не оснащено тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;  
(нужное подчеркнуть)

3. Транспортное средство \_\_\_\_\_ года выпуска (не более 10 лет с 1 июля 2018 года).

4. В учреждении утвержден /не утвержден приказ о назначении лица, ответственного за жизнь и здоровье детей во время их транспортировки к месту отдыха и обратно.  
(нужное подчеркнуть)

**Заключение комиссии о готовности оздоровительного учреждения к началу летнего сезона 2018 года**

дети оздоровительно-образовательный центр  
Игорь Филиппов МБОУ ДОД ИОР ФЮИ/ЗС к летнему оздоровительному сезону 2018 г. готов.

Рекомендации комиссии \_\_\_\_\_

Председатель комиссии



(подпись)

А.В. Бах

(расшифровка подписи)

Члены комиссии

(подпись)

Д.А. Полежаев

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.О. Павленко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Конусова

(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В. Поздняков

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.И. Герилович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Г.Н. Волчкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.С. Щёголев

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Князев

(расшифровка подписи)